



PROKURATURA OKRĘGOWA
W KRAKOWIE

WYDZIAŁ VII BUDŻETOWO - ADMINISTRACYJNY

tel. 12/619-60-00, fax 12/411-95-19

PO VII WB 262.21.2018

Kraków, dnia 8 listopada 2018r.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

W prowadzonym zapytaniu ofertowym na wykonanie: *dostawy systemu klimatyzacji wraz z montażem oraz świadczeniem usług z zakresu jego serwisu, konserwacji, a także naprawy w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Krakowie*, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8. wpłynęły pytania:

1) Jaki jest dach na którym należy zamontować jednostki zewnętrzne płaski czy skośny, z czego jest wykonany, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.

Odp: Dach płaski, Membrana – EPDM, jest możliwość wejścia przez właz, wymiar 89 cm x 89cm

2) Proszę o udostępnienie rzutu korytarza przy pokoju nr 410 i 422 gdzie montowana będzie klimatyzacja.

Odp: Barak dokumentacji – zdjęcia w załączeniu.

3) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach ?

Odp: W przestrzeni podstropowej.

4) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach ?

Odp: Nadtynkowo i w przestrzeni podstropowej.

5) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego klimatyzatora.

Odp: 12m i 45m.

6) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego klimatyzatora.

Odp: 6m i 6m.

7) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego klimatyzatora (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna)

Odp: Brak danych, do oceny przez potencjalnego Wykonawcę.

8) Gdzie należy odprowadzić skropliny z klimatyzatorów?

Odp: Bezpośredni na połacie dachu – zgodnie z załączonym zdjęciem.

9) W opisie przedmiotu Zamówienia jest informacja, że należy zdemontować dwie jednostki zewnętrzne i wewnętrzne oraz utylizacja jednego kompletu. Czy nie powinno być utylizacja dwóch kompletów? Proszę o wyjaśnienie.

Odp: Nie. Tylko jeden klimatyzator uległ awarii, drugi wymieniamy, ale jest sprawny, zostanie wykorzystany w innej lokalizacji.

10) Czy nowe klimatyzatory należy zamontować w tych samych miejscach co zdemontowane?

Odp: Tak, w miarę możliwości.

11) W opisie przedmiotu Zamówienia jest informacja, że istnieje możliwość wykorzystania istniejącej instalacji freonowej i elektrycznej. Czy można wykorzystać również instalację skroplinową? Czy trzeba zamontować nową instalację skroplin wraz z nowymi pompkami skroplin ?

Odp: Pompki skroplin nowe, instalacja do oceny przez potencjalnego Wykonawcę.

12) Czy można wykorzystać istniejące przewierty po zdemontowanych klimatyzatorach?

Odp: W opinii Zamawiającego tak, do oceny przez potencjalnego Wykonawcę.

13) Czy można wykorzystać istniejące trasy do prowadzenia instalacji po zdemontowanych klimatyzatorach?

Odp: W opinii Zamawiającego tak, do oceny przez potencjalnego Wykonawcę.

14) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego klimatyzatora.

Odp: 12m i 45m.

15) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego klimatyzatora

Odp: 6m i 6m.

16) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego klimatyzatora (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).

Odp: Brak danych, do oceny przez potencjalnego Wykonawcę.

17) Skąd zasilane są istniejące klimatyzatory, które należy zdemontować z rozdzielni elektrycznej, czy z gniazdka elektrycznego? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z pomieszczeń.

Odp: Brak danych, najprawdopodobniej z puszek podtynkowych znajdujących się na korytarzu.

18) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w korytarzu?

Odp: Ściany ceramiczne, sufit płyta betonowa.

19) Jak należy prowadzić instalację w pionie? Można wykorzystać wolne kanały wentylacyjne lub sachty instalacyjne, czy trzeba robić przewierty?

Odp: W opinii Zamawiającego można, do oceny przez potencjalnego Wykonawcę.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiający w celu przygotowania oferty zaleca dokonania wizji lokalnej w obiekcie.

Załączniki:


Zdjęcie nr 1 – pok. 410

Zdjęcie nr 2- pok. 422

Zdjęcie nr 3- pok. 422a

Zdjęcie nr 4- skropliny

Termin składania ofert pozostaje niezmienny.

DYREKTOR
Finansowo – Administracyjny
Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Dawid Chmura